



LEGENDA:

- UZIOM – BEDNARKA FeZn 30x4
- ⊗ ZŁĄCZE KONTROLNO POMIAROWE
- POŁĄCZENIE SPAWANE



PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
DRUT STALOWY FeZn Ø8mm UKŁADANY W WARSTWIE OCIEPLENIA
W RURKACH SZTYWNYCH SAMOCASNYCH O GRUBOŚCI MIN. 3mm
POŁĄCZENIE Z INSTALACJĄ UZIEMIAJĄĄ POPRZECZ
ZŁĄCZA KONTROLNO-POMIAROWE

UWAGI:

1. INSTALACJĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN-62305
2. WYKONAĆ UZIOM BUDYNKU WG PROJEKTU
3. NALEŻY ZACHOWAĆ PODANE NA PLANIE PARAMETRY ELEKTRYCZNE PROJ. ZWODÓW
4. UZIOM WYKONAĆ JAKO OTOKOWY BEDNARKĄ FeZn30x4,
5. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ ŁĄCZYĆ DO UZIOMU POPRZECZ ZŁĄCZE KONTROLNO-POMIAROWE, A NASTĘPNIE BEDNARKĘ ZE ZŁĄCZA ŁĄCZYĆ DO UZIOMU POPRZECZ SPAWANIE
6. BEDNARKĘ UKŁADAĆ NA GŁĘBOKOŚCI MIN 0,6M ORAZ W ODLEGŁOŚCI MIN. 1,0M DO FUNDAMENTÓW BUDYNKU.
7. ZAMONTOWAĆ SZYNY WYRÓWNAWCZE
8. ŁĄCZENIE UZIOMU WYKONAĆ JAKO SPAWANE, NA ZAKŁADKĘ, A SPAW MIN 10 CM, WYKONAĆ SOLIDNIE I NA CAŁĘ DŁUGOŚCI POŁĄCZENIA.
9. WIĘCEJ INFORMACJI PATRZ POZOSTAŁE RYSUNKI ORAZ OPIS TECHNICZNY.

KMELECTRO
PROJEKT

Konrad Mysłajek
32-651 Łęki, ul. Leśna 7
kmelectroprojekt@gmail.com
tel. 664-136-319



inwestycja:
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW
BYŁEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH w
Czechowicach-Dziedzicach
NA CELE: BIUROWO-ADMINISTRACYJNE, MAGAZYNOWE,
MIESZKALNICTWA KOMUNALNEGO

adres inwestycji: Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 59,
dz.nr 697/30, obręb Czechowice

inwestor: Gmina Czechowice-Dziedzice,
Administracja Zasobów Komunalnych
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 85

autor: mgr inż. Konrad Mysłajek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr ewid. upr. SLK/5639/PWOE/14		temat rysunku: PLAN INSTALACJI UZIEMIENIA BUDYNEK A - RZUT PRZYZIEMI			
sprawdzający: mgr inż. Paweł Latek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr ewid. upr. SLK/4787/PWOE/13		faza: P.BUDOWLANY	branza: ELEKTRYCZNA	skala: 1:100	data: 09.2018 r.
				nr rys.: E-001	rew.: 0